


skala 1:100



IGNI:  
chok

---

---

LEGENDA:

**Centrala sygnalizacji pożarowej**

**Zasilacz pożarowy 24V**

 Wielosensorowa czujka

 **Ręczny ostrzegacz pożarowy**

- 🔧 Ręczny ostrzegacz pożarowy
- 🔧 Element kontrolno sterujący 2wa/2ws

 Element kontrolno-sterujący zwa-

**Kabel HDCa 3x1,5mm<sup>2</sup> DH00**

Kabel HTKSHolaw 1x2x0,8

Kabel YnTKSYekw 1x3x0,8

☒ Wskaźnik zadziałania

**Abstract**

---

**MODERNIZACJA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
BUDYNKÓW A-B-C-D SZPIAŁA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE**

VENTISS Systemy Alarmowe Jarosław Misztal      tel. 41-310 71 55  
Salata 12A, 26-212 Smyków      fax: 41-310 71 56  
NIP: 951-202-55-80      email: [ventiss@ventiss.pl](mailto:ventiss@ventiss.pl)

Projektował:	inż. Marek Szczepanik	Podpis:	
--------------	-----------------------	---------	--

Opracował:	mgr inż. Jarosław Misztal	Podpis:	
------------	---------------------------	---------	--

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data:
Inwestor:	POWIAT PIŃCZOWSKI	05.2022r.

Investor:	POWIAT PIŃCZOWSKI	05.2023r.
Adres:	ul. Armii Krajowej 22, Pińczów	Nr rysunku:

Tytuł:	RZUT INSTALACJI SSP BLOK A, WYSOKI PARTER	SSP-A03
--------	---	---------

---